

## Задание на техническое обслуживание ЧРЭП филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»

- чистка от пыли охладителей силовых полупроводниковых модулей сжатым воздухом;
- проверка затяжки болтовых соединений токоведущих цепей;
- осмотр шин и проверка наличия возможных признаков перегрева или изменения цвета, проверка затяжки соединения шин;
- осмотр монтажа, проверка качества штепсельных разъемных соединений;
- осмотр ячеек управления и шкафов на отсутствие признаков выхода элементов из строя;
- проверка возможных признаков ухудшения работоспособности компонентов в ПЧ;
- проверка значений номинальных напряжений блока питания;
- ремонт платы управления вентиляторами;
- подача силового напряжения и проверка работы преобразователя частоты.

Зав. ОАТП



Тимошук И.И.