

Наименование объекта Профилактический контроль электрооборудования КРУ ТЭЦ ТЭЦ ОАО "Городейский сахарный комбинат"
 Заказчик ОАО "Городейский сахарный комбинат"
 Генподрядчик (Подрядчик) РУП "БЕЛТЭИ"
 Субподрядчик _____

Объем работ (Смета) на пусконаладочные работы по объекту

Составлена в ценах на 1 МАЯ 2024 г. Цены без НДС
 (дата разработки) (вид цены)

Среднемесячная заработная плата в строительстве на 1 МАЯ 2024 г. 2 133.5 руб.
 Нормативное рабочее время 170 час.
 Цена одного чел.-часа 12.55 руб.

номер		Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Кол-во	Нормы затрат труда, чел. час	
пп	по см.					Единицы измерения	Всего

Смета: 1. 1. Локальная смета

ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА							
1.	1	01-03-255 (41.24 / 15.888)	СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 30 Наряд-допуск проф. контроль K=0,6	СХЕМА	4	42.1	131.35 K1=1.3 K2=0.6
2.	2	01-10-021 (41.24 / 15.888)	СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА СИГНАЛИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, МЕСТНАЯ, АВАРИЙНАЯ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ И ДР.) Наряд-допуск проф. контроль K=0,6	УЧАСТО К	1	12.21	9.52 K1=1.3 K2=0.6
3.	3	01-13-012 (41.24 / 15.888)	ПРИСОЕДИНЕНИЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ УСТРОЙСТВ ДО 5 Наряд-допуск проф. контроль K=0,6	ПРИСОЕ ДИНЕНИ Е	3	21.06	49.28 K1=1.3 K2=0.6
4.	6	01-11-282 (41.24 / 15.888)	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ Наряд-допуск проф. контроль K=0,6	ИЗМЕРЕ НИЕ	34	0.04	1.06 K1=1.3 K2=0.6
5.	7	02-01-063 (41.24 / 15.888)	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ III КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 10 Наряд- допуск проф. контроль K=0,6	СИСТЕМ А	1	57.12	44.55 K1=1.3 K2=0.6
6.	8	01-12-271 (41.24 / 15.888)	ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ДЛИНОЙ ДО 500 М Наряд-допуск проф. контроль K=0,6	ИСПЫТА НИЕ	6	2.78	13.01 K1=1.3 K2=0.6

Составил з.ав. спец. ОЭЭП (должность) Г. Г. Г. (подпись) Ю. В. Юмашев (инициалы, фамилия)
 Проверил з.ав. ОЭЭП (должность) И. И. И. (подпись) И. И. Юмашев (инициалы, фамилия)