

ГПО «Белэнерго» Государственное производственное
объединение электроэнергетики

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ПРОЕКТНОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РУП «БЕЛТЭИ»

УНП 100145188 ОКПО 001300625000
220048 г. Минск, ул. Романовская Слобода, д. 5
тел.: (017) 3969057, факс: (017) 3524770,
e-mail: beltei@beltei.by

р/с BY69BLBB30120100145188001001,
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области,
BIC BLBBBY2X

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2

19.09.2024 № 16/5733

Руководителю организации
(по списку)

Приглашаем Вас принять участие в маркетинговых исследованиях,
целью которых является выбор поставщика и заключение договора поставки.

Предмет маркетинговых исследований:

№ п/п	ТНПА (технические характеристики)		Кол-во товара
1	Короб кабельный	- тип лестничный; - размеры: 110х400х6000 мм (ВхШхД); - материал: сталь; - толщина металла: не менее 1,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения; - комплектно с метизами.	29 шт.
2	Крышка короба кабельного	- размеры: 400х3000 мм (ШхД); - материал: сталь; - толщина металла: не менее 1,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения.	58 шт.
3	Соединитель короба прямой	- для короба высотой 110 мм; - материал: сталь; - толщина металла: не менее 1,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения.	60 шт.
4	Поворот лотка лестничного типа	- горизонтальный на 90°; - для лотка 110х400; - толщина металла: не менее 1,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения; - комплектно с крышкой; - комплектно с метизами.	3 шт.
5	Поворот лотка лестничного типа	- вертикальный (вверх) на 90°; - для лотка 110х400; - толщина металла: не менее 1,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения; - комплектно с крышкой; - комплектно с метизами.	3 шт.
6	Поворот лотка лестничного типа	- вертикальный (вниз) на 90°; - для лотка 110х400; - толщина металла: не менее 1,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения; - комплектно с крышкой; - комплектно с метизами.	3 шт.
7	Стойка кабельная	- размеры: 1000х70х50 мм (ВхШхД); - материал: сталь; - толщина металла: 2,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения.	60 шт.
8	Распорка стойки кабельной	- совместимость со стойкой кабельной; - материал: сталь; - толщина металла: 2,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения.	180 шт.

»	Консоль кабельная	- способ крепления: болтовой к стойки; - длина: не менее 400 мм; - материал: сталь; - толщина металла: 2,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения.	180 шт.
---	----------------------	--	------------

Цель приобретения: обеспечения материалами для выполнения электромонтажных работ по договору.

Источник финансирования: собственные средства.

Основные условия выполнения работ, выдвигаемые РУП «БЕЛТЭИ»: срок поставки – в течении 30 календарных дней с момента поступления предоплаты;

условие оплаты – аванс не более 50%, в течение 5 дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 дней с момента поставки на объект;

условия поставки - г. Полоцк, ул. Я. Купалы, 13, филиал «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

Одновременно с предложением предоставляются следующие документы: сертификат соответствия, сертификат собственного производства, документ, подтверждающий статус сбытовой организации производителя (официального торгового представителя) на поставляемую продукцию.

Предложение подается по форме прилагаемой к настоящему письму в срок не позднее 11 часов 00 минут 23.10.2024 по факсу 352-47-70 или e-mail: info@beltei.by.

С участниками, предложения которых соответствуют установленным требованиям, проводятся переговоры о снижении цены.

Выбор исполнителя производится по критерию «наименьшая цена» без учета НДС при обязательном условии соответствия предложения установленным требованиям.

Предложения участников, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем письме, а также в части условий оплаты, срока и условий поставки могут быть отклонены.

Приложения:

1. Форма коммерческого предложения на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора-
главный инженер



В.В. Лихолап