

ГПО «Белэнерго» Государственное производственное
объединение электроэнергетики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ПРОЕКТНОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РУП «БЕЛТЭИ»

УНП 100145188 ОКПО 001300625000
220048 г. Минск, ул. Романовская Слобода, д. 5
тел.: (017) 3969057, факс: (017) 3524770,
e-mail: beltei@beltei.by
р/с BY69BLBB30120100145188001001,
Дирекция ОАО «Бенвестбанк»
по г. Минску и Минской области,
BIC BLBBBY2X

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2
10.10.2024 № 10/6186

Руководителям организаций
(по списку)

О предоставлении предложения

Приглашаем Вас принять участие в маркетинговых исследованиях, целью которых является выбор исполнителя и заключение соответствующего договора.

Предмет маркетинговых исследований: Выполнение работ по модернизации системы управления верхнего уровня на базе InTouch 2017 в рамках проведения пусконаладочных работ по объекту «Модернизация капитального строения номером 630/С-46970 (здание районной котельной №2), расположенной по адресу: г. Молодечно, ул. Магистральная 4».

Основные условия выполнения работ, выдвигаемые РУП «БЕЛТЭИ»:

ориентировочная стоимость работ – 30 000,00 белорусских рублей с НДС.

срок выполнения работ – не позднее 15.11.2024г.;

условие оплаты - по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Для подтверждения квалификации необходимо предоставить:

свидетельство о госрегистрации;

информацию о наличии специалистов по программированию в среде WONDERWARE.

С участниками, предложения которых соответствуют установленным требованиям, проводятся переговоры о снижении цены.

Выбор исполнителя производится по критерию «наименьшая цена» без учета НДС при обязательном условии соответствия предложения установленным требованиям.

Контактные телефоны: технические вопросы: Юдицкий Владислав Витальевич, инженер, тел. (017) 394-91-90; организационные вопросы: Судас Алексей Николаевич экономист ОМТС, т. (017) 397-87-56 e-mail: pto@beltei.by.

Предложение, расчет обоснование цены (сметы) подается в срок не позднее 14 часов 00 минут 15.10.2024 на e-mail: info@beltei.by.

Предложения участников, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем письме, отклоняются.

Приложение:

Техническое задание на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора-
главный инженер

В.В. Лихолап

Техническое задание на модернизацию системы управления верхнего уровня на базе InTouch 2017 по договору «Модернизация капитального строения номером 630/С-46970 (здание районной котельной №2), расположенной по адресу: г. Молодечно, ул. Магистральная 4»

Модернизация системы управления верхнего уровня должна предусматривать возможность супервизорного управления системной частотного регулирования (СЧР) тягодутьевыми механизмами (ТДМ) на всех автоматизированных рабочих местах (АРМ) операторов теплового щита управления.

Модернизация системы управления верхнего уровня должна включать в себя:

- Дополнение основной мнемосхемы с выводом основной информации о состоянии СЧР ТДМ.
- Создание экранов отображения управления силовой схемы коммутации СЧР ТДМ.
- Дополнение экранов управления регуляторов ТДМ с добавлением возможности управления СЧР.
- Доработка экранов защит и блокировок для управления защитами и блокировками СЧР.
- Доработка экранов настройки аналоговых каналов и регуляторов.
- Дополнение Historian-сервера дополнительными точками сбора информации с СЧР.

Инженер 1-й кат. ОАТП



Юдицкий В.В.