

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «БЕЛТЭИ»

В.В.Лихолап

2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на закупку товаров (работ, услуг)

№ п/п	Номенклатура	Характеристика номенклатуры
1	Шкаф управления ШУ-75-02 (1 шт.)	Комплектация и электрическая схема шкафа согласно опросному листу (Приложение №1)
2.	Шкаф управления ШУ-7,5-01 (1 шт.)	Комплектация и электрическая схема шкафа согласно опросному листу (Приложение №2)
Специальные требования к товару		1. Допускается применение аналогичных решений на аналогичном оборудовании со следующими требованиями: - участник должен представить сравнительную таблицу, в которой будут отражены все позиции элемента/оборудования, указанные в опросных листах с замещающими позициями предлагаемого аналога с указанием сравнения всех характеристик каждого заменяемого элемента/оборудования; - предлагаемый аналог должен обладать характеристиками и функционалом не хуже, чем указанное оборудование в Приложениях №№1-2, в противном случае предлагаемое оборудование не будет считаться аналогом. Аналогом считается товар, который по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью идентичен указанному в предмете закупки товару; - предлагаемые решения участника (в том числе с применением аналогичной продукции) не должны ухудшать характеристики системы и должны сохранить основные принципиальные решения (тип выбранного оборудования должен соответствовать принятым в опросных листах). 2. Продукция должна иметь паспорт и/или инструкцию по эксплуатации на русском языке завода-изготовителя. 3. Предлагаемая к поставке продукция должна иметь: сертификаты (декларации) соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 4. Предлагаемые к поставке амперметры, трансформаторы тока и т.п. (входящие в состав поставляемого оборудования) должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
Перечень документов, необходимых при поставке		Поставщик обязан предоставить одновременно с отгрузочными документами: паспорт завода изготовителя, паспорта на примененные изделия и оборудование, свидетельство о поверке средств измерений (входящие в состав оборудования).

Заведующий ОКС – начальник ЭМУ
(руководитель подразделения)

(подпись)

Шапо Н.А.
(Ф.И.О)