

ГПО «Белэнерго» Государственное производственное
объединение электроэнергетики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ПРОЕКТНОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РУП «БЕЛТЭИ»

УНП 100145188 ОКПО 001300625000
220048 г. Минск, ул. Романовская Слобода, д. 5
тел.: (017) 3969057, факс: (017) 3524770,
e-mail: beltei@beltei.by
р/с BY69BLBB30120100145188001001,
Дирекция ОАО «Белвестбанк»
по г. Минску и Минской области,
BIC BLBBBY2X

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2

09.01.2025 № 16/105

Руководителям организаций
(по списку)

Просим предоставить информацию о возможности и условиях выполнения
обмерно-обследовательских работ по объекту «Реконструкция сети электроснабжения
со сносом ТП-80 в районе ул. Гоголя г. Полоцк Витебская область». Класс сложности
объекта – К-3 (третий).

Основные условия выполнения работ, выдвигаемые РУП «БЕЛТЭИ»:
ориентировочная стоимость - 2 500,00 бел. рублей с НДС (Две тысячи
пятьсот рублей 00 копеек);

срок выполнения заказа – не позднее 17.01.2025;

условия оплаты – по факту выполнения работ не позднее 30 банковских
дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

В стоимость работ не включается налог при применении упрощенной
системы налогообложения.

Для подтверждения квалификации необходимо предоставить:

свидетельство о госрегистрации;

аттестат соответствия для выполнения работ подлежащих закупке;

Выбор наилучшего предложения производится по критерию «наименьшая
цена» без учета НДС, при условии соответствия предложения заявленным
требованиям к закупаемым работам.

Контактные телефоны: технические вопросы Купрейчик Сергей
Николаевич, ГИП, тел.: (029) 191 34 93; организационные вопросы: Сурма
Галина Павловна, заведующий ОМТС, т. +375 17 373 07 43.


Ваше предложение с указанием стоимости, условий оплаты, срока
выполнения работ, а также обоснование и расчет цены предложения, документы
для подтверждения квалификации просим направить по e-mail info@beltei.by не
позднее 14 часов 00 минут 13.01.2025.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –
главный инженер

В.В. Лихолап

Сурма +375 17 373 07 43



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обмерно обследовательских работ по объекту:

«Реконструкция сети электроснабжения со сносом ТП-80 в районе ул. Гоголя г. Полоцк Витебская область».

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Основание для выполнения обследования.	1.1. Снос здания трансформаторной подстанции ТП-80 в соответствии с заданием на проектирование для разработки строительного проекта
2. Особые условия выполнения работ.	2.1. Обследование строительных конструкций зданий производится в условиях действующей трансформаторной подстанции ТП-80 2.2. Точное расположение обследуемого здания указывает заказчик.
3. Требования к объему выполняемых работ (состав работ).	3.1. Для выполнения проекта на снос здания трансформаторной подстанции ТП-80 выполнить общее обследование: - здание ТП-80 одноэтажное кирпичное площадью $S=225,5$ м ² , высота здания от пола до низа конструкций покрытия - 2,7м. 3.2. Определить действительное техническое состояние обследуемых строительных конструкций здания, включая фундаменты. 3.3. Выполнить обмерные работы с выполнением плана здания ТП-80 и разрезов (продольный и поперечный) с указанием материалов и габаритов конструктивных элементов в объеме, достаточном для выполнения проектных решений на снос здания в полном объеме, включая строительные конструкции подземной части здания. Указать наличие и состав инженерных сетей. 3.4. Оформить заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания ТП-80. 3.5. Выполнить графическую документацию (фотографии, планы, продольные и поперечные разрезы, фасады). Графическую часть представить в том числе в формате DWG.
4. Срок исполнения.	4.1. Согласно договору. 17.01.25
5. Количество представляемых экземпляров	5.1. Отчет представить в 3(трех) экземплярах, 1 экземпляр – на электронном носителе в формате DWG/DOC.

Главный инженер проекта
РУП «БЕЛТЭИ»

С.Н. Купрейчик