

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер РУП «БЕЛТЭИ»
А.В.Марфин
«27» 2025 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических работ

1. Заказчик:	РУП «БЕЛТЭИ»
2. Полное наименование объекта:	Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Реконструкция подстанции - 330 кВ «Мозырь» с выполнением охранных мероприятий и системы освещения в Мозырском районе», объект ВМ-25-27.
3. Местоположение объектов (по адм. делению):	ПС-330 кВ «Мозырь» (52.002022, 29.179842) Гомельская область, Мозырский район, Козенский сельсовет – 10.18 га.
4. Стадия проектирования:	Строительный проект при одностадийном проектировании
5. Общая характеристика проектируемого объекта:	Реконструкция подстанции с выполнением охранных мероприятий и системы освещения
6. Цель и назначение изысканий:	Топография территории подстанции и прилегающих территорий для разработки генерального плана
Виды и объемы работ, подлежащих выполнению:	Топография территории подстанции и прилегающих территорий площадью 10.18 га в масштабе 1:500. Топосъемку выполнить с указанием отметок высот при пересечении с инженерными и транспортными коммуникациями, показать отметки высот основания и верха всех конструкций (стоек, опор, оборудования, шкафов и пр.), показать отметки подземных коммуникаций (низ/верх лотков, кабелей и трубопроводов), отметки уровня земли. Для всех сооружений высота сечения рельефа 0,5м. Съемку произвести в системе координат 1963 г., системе высот Балтийской. Произвести уточнение границ землепользователей по месту.
Спецработы:	Графический материал представить в цифровом (<.dwg>) и бумажном виде.
Требование к точности измерений:	Согласно требованиям СН 1.02.01-2019, прочих ТНПА
7.Перечень топографо-геодезических материалов, предоставляемых в результате выполнения работ на объекте:	Технический отчет: - на бумажном носителе - 3 экземпляра - на электронном носителе - 1 экземпляр
8. Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных и отчетных материалов по всем выполненным работам:	В одну очередь

9. Графическое приложение:	План границ инженерно-геодезических изысканий ПС-330 кВ «Мозырь» с указанием графической проводимости инженерно-геодезических изысканий прилагается
10. Дополнение:	Подстанция действующая, устаревшее оборудование под напряжением 330 – 10 кВ.

Задание составил:

ГИП РУП «БЕЛТЭИ»

Перин С.И. +375 29 358 87 53

(должность, Ф.И.О., подпись)

Задание принял:

(должность, Ф.И.О., подпись)